Додаток 5 до Положення ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

_____*м. Житомир*________ № 1747 від «29» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» __________ 20___ року №________, працівником(ами) виконавця робіт _*Житомирська філія ТОВ «Газорозподільчі мережі України»*
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5
за адресою: л-за І. Богуна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкоджене лакофарбове покриття газопроводів
2) Виявлено та усунено 10 витоків газу на
3) стояках 1й підїзд 2 крани та згін, 2й 2крани та згін,
3й 2крани, 4й 2крани

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____________________
____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ______________________________
____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Газопроводи знаходяться у техсправному стані
Відновити лакофарбове покриття газопроводів
____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____________________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ____________________________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:
Забрацький А.В. 29.09.26	________________ ________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)